

臺北市萬華區雙園國小 103 學年度第 2 學期「學校日活動」

家長建議事項及處理情形一覽表

項次	建議事項	建議班級	相關處室	處室答覆及處理
1	感謝雙園用心經營學校日活動。	一年 3 班	輔導室	感謝家長踴躍參與學校日活動，您的出席參與是給教師最大的鼓舞，也會是學校教育品質持續提升的重要能量。
2	有家長去聽六年級升學說明，表示更想得到關於未來 12 年國教家長如何因應準備，或者公、私立學校差別等訊息，希望學校能舉辦類似說明會。	二年 4 班	輔導室	謝謝您的建議，學校將於本學期邀請專家蒞校針對家長所提出想了解的議題進行專題講座，屆時請家長把握機會踴躍出席；此外，學校日之校務說明內容也會規劃這方面的宣導與說明，讓家長更加了解。
3	建議學校安排游泳時，能考量天氣狀況，請安排在天氣較暖和的週次上課。因三年級小朋友換穿衣服動作較慢，此時容易受涼而感冒。請安排在四月初開始上游泳課。	三年 2 班	學務處	因游泳課需考量游池上課安全容量、全校年級安排與任課教師課表等相關因素，故將中年級課程安排於三月至四月中進行，低年級學童四月中至六月中進行，感謝家長之建議，學校將考量游泳課表之適度調整。
4	游泳池水太冷，請協助控制水溫。	三年 3 班	學務處	因寒流來襲，本校熱泵加溫系統未能及時自動反應調整水溫，已請專業廠商進行系統維護與整體功率評估。
5	學校的廁所可否考慮以外包的方式(一學期 3-4 次)，由專業的清潔公司清理，環境會更衛生。	四年 1 班	學務處 總務處	全校廁所每學期開學前均由專業清潔公司清潔 1 次。本學期清潔日期為 2 月 12 日。惟考量學校經費，以一學期一次為原則。
6	週一第 1、2 節游泳課，水溫似乎過冷，若水溫無法提早加熱，請將游泳課排在後兩節。	四年 1 班	學務處	因寒流來襲，本校熱泵加溫系統未能及時自動反應調整水溫，已請專業廠商進行系統維護與整體功率評估。
7	教室內天花板風扇老舊，噪音極大，如果學校有經費，請學校更換節能又少噪音的風扇。	四年 4 班	總務處	謝謝家長建議，將列入年度設備預算逐年汰換。
8	為防範蚊蟲叮咬，請學校安排全面環境消毒。	企鵝班	總務處	學校每半年委由專業消毒公司進行全校消毒一次。本學期預計於 3 月底進行。
9	家長在上下學時，都曾看見國小學生在幼兒園外走廊奔跑，建議學校改善情形。	海豚班	學務處	將持續進行安全宣導與教育。

建議事項更新日期：104.03.24